



Ақтөбе облысының білім басқармасы
 «Ақтөбе облысының білім бөлімі» ММ
 «Ақтөбе мектеп-бақпасы» КММ директоры:
 Т.С. Махамбетова

Handwritten signature

Пандус наружный

Ширина марша	К	90см. между поручнями; 100см. общая ширина	Общая 105 см Между поручн. 100 см
Уклон	К	H/L- не более 1/12	1/11
Высота одного подъема (высота пандуса от нижней до верхней точки)	К	Не более 80 см.	60 см с одной стороны
Разворотные площадки: ширина x глубина - внизу в местах примыкания горизонтальных путей к пандусам - промежуточная с поворотом направления движения (ширина x глубина)	К	Не менее 160 * 160 см Не менее 180 * 150 см	220*160 130*130
Поручни с двух сторон: - на высоте - открытые горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К.О К.О	70-90 см. Не менее 4 см	80 см 10 см
Противоскользящее покрытие	К.О	Наличие	есть

Ерекше білім беруді қажет ететін балалар контингентіне сәйкес арнайы жағдайлардың болуы:



Ерекше білім беруге жағдай жасау:

Тактильді тақтайшамен қамтамасыз етілу



Ерекше білім беруге жағдай жасау:

Ескерту жүйесінің болуы («дабыл түймесі»);

