



САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещен ия по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	Наличие	Есть
	Ширина дверного проема	К	Не менее 90 см.	90 см
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	З	30 см.	Нет
Раковина				
	Зона у раковины для кресла- коляски (минимальная глубина X ширина);	К	диаметр зоны 140 см.	300 см
	Высота раковины;	К	75 см	75 см
	Опорный поручень на высоте, м.б. откидывающийся	О	75 см	Нет

Дәретхана мен қол жуғыштар туралы мәлімет:

Мекемеде барлығы:

қыз балаларға арналған: 2 дәретхана;(1,2-сурет)2 қол жуғыш (3-сурет);

Ер балаларға арналған: 2-дәретхана;(4,5-сурет) 2 қол жуғыш;(6-сурет) сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған 1 дәретхана (7-сурет) мен 1 қол жуғыш(8-сурет)орнатылған.



(1-сурет)



(2-сурет)



(3-сурет)



(4-цүр)
(5-



(4,7-цүр)



(6,8- цүр)